

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001572

Carlo Gavazzi Ltd. (生产者) 及广州思瑞普医疗科技有限责任公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Carlo Gavazzi Ltd. (生产者) 及广州思瑞普医疗科技有限责任公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： Carlo Gavazzi Ltd.
生产者地址： BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称： 电机软起动器
产品系列、型号、规格： (见附页)
依据的标准： GB/T 14048.6-2016
生产企业名称： Carlo Gavazzi Ltd.
生产企业地址： BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

生产者联系信息

名称： Carlo Gavazzi Ltd.
地址： BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
联系人： Shana Atkins
电话： 00356 23601608
电子邮箱： info@ccg-certification.com
自我声明时间： 2020-09-24
自我声明地点：
指定签字人： CARLO GAVAZZI LTD.
签章： BLB042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

授权代表信息

名称： 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
地址： 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
联系人： 薛桢
电话： 13925165638
电子邮箱： info@ccg-certification.com
自我声明时间： 2020-09-24
自我声明地点：
指定签字人： 
签章： 

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001572

产品系列、型号、规格:

RSWT,RSBD,RS GD; Ui:630V (RS...40...),690V(RS...60...); Uimp:4kV;Ue: AC220-400V,AC220-600V;RSWT : Ith= Ie: 32A,37A,45A,55A;RSBD : Ith= Ie: 55A,70A,95A;RS GD : Ith= Ie: 55A,70A,85A,100A;外壳防护等级: IP20;使用类别: AC-53b;极数: 3P. 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.
地址: BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
联系人: Shana Atkins
电话: 00356 23601608
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

CARLO GAVAZZI LTD.
BLB042, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000, Malta

授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
联系人: 薛桢
电话: 13925165638
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001572

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

RSW T 60 55 G G V1 1 1 C XXXX
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI

- I - Designated basic series:
RSW - Pump Softstarter
- II - Construction Type:
T - 3 Phase Compressor
- III - Rated Operational Voltage:
40 - 400 Vac (+10% / -15%)
60 - 600 Vac (+10% / -15%)
- IV - Nominal IEC current rating:
32 - max. 32 A
37 - max. 37 A
45 - max. 45 A
55 - max. 55 A
- V - Control Voltage:
E - 110-400 V ac (+10% / -15%)
F - 24 V ac/dc (+10% / -10%)
G - 100-240 V ac (+10% / -15%)
- VI - External Supply Voltage:
0 - Not required (for Control Voltage "E" and "F" digit)
F - 24 V ac/dc (+10% / -10%) (for Control Voltage "F" digit only)
G - 100-240 V ac (+10% / -15%) (for Control Voltage "G" digit only)
- VII - Options:
V0 - No Overload protection
V1 - With Overload protection
- VIII - Options:
1 - With PTC
0 - No PTC
- IX - Options:
1 - With Fan
Blank - No Fan
- X - Communication (optional):
C - Communication
Blank - No Communication
- XI - Function (optional):
xxxx - Special function
Blank - Standard function

RSB D 60 95 G G V6 1 HP C XXXX
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI

- I - Designated basic series:
RSB - Compressor Softstarter
- II - Construction Type:
D - 3 Phase Compressor, 2-phase switching
- III - Rated Operational Voltage:
40 - 400 Vac (+10% / -15%)
60 - 600 Vac (+10% / -15%)
- IV - Nominal IEC current rating:
55 - max. 55 A
70 - max. 70 A
95 - max. 95 A
- V - Control Voltage:
E - 110-400 V ac (+10% / -15%)
F - 24 V ac/dc (+10% / -10%)
G - 100-240 V ac (+10% / -15%)
- VI - External Supply Voltage:
Blank - Not required (for Control Voltage "E" and "F" digit)
F - 24 V ac/dc (+10% / -10%) (for Control Voltage "F" digit only)
G - 100-240 V ac (+10% / -15%) (for Control Voltage "G" digit only)
- VII - Options:
V5 - No Changeover relay
V6 - 3 x Changeover relay
- VIII - Options:
0 - Panel Mounting
1 - DIN Mounting
- IX - Options:
HP - High Pressure version
Blank - Non High Pressure version
- X - Communication (optional):
C - Communication
Blank - No Communication
- XI - Function (optional):
xxxx - Special function
Blank - Standard function

生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.
 地址: BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
 联系人: Shana Atkins
 电话: 00356 23601608
 电子邮箱: info@ccg-certification.com
 自我声明时间: 2020-09-24
 自我声明地点:
 指定签字人:
 签章:

CARLO GAVAZZI LTD.
 BLB042, Bulebel Industrial Estate
 Zejtun ZTN 3000, Malta

授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
 地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
 联系人: 薛桢
 电话: 13925165638
 电子邮箱: info@ccg-certification.com
 自我声明时间: 2020-09-24
 自我声明地点:
 指定签字人:
 签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001572

产品系列、型号、规格(附件):

RSG	D	60	100	G	G	VX	3	1	1	C	XXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I - Designated basic series: RSG – Generic Softstarter											
II - Construction Type: D – 3 Phase Motor, 2-phase switching											
III - Rated Operational Voltage: 40 – 400 Vac (+10% / -15%) 60 – 600 Vac (+10% / -15%)											
IV - Nominal IEC current rating: 55 – max. 55 A 70 – max. 70 A 85 – max. 85 A 100 – max. 100 A											
V - Control Voltage: E – 110+400 V ac (+10% / -15%) F – 24 V ac/V dc (+10% / -10%) G – 100+240 V ac (+10% / -15%)											
VI External Supply Voltage: 0 – Not required (for Control Voltage "E" and "F" digit) F – 24 V ac/V dc (+10% / -10%) (for Control Voltage "F" digit only) G – 100+240 V ac (+10% / -15%) (for Control Voltage "G" digit only)											
VII - Options: VX – DIN/Panel Mounting											
VIII Options: 0 – No Changeover relay, No Overload protection 1 – No Changeover relay, Provide overload protection 2 - 3 x Changeover relay, No Overload protection 3 - 3 x Changeover relay, Provide overload protection											
IX Options: 1 – With PTC 0 – No PTC											
X Options: 1 – With Fan 0 – No Fan											
XI Communication (optional): C – Communication Blank – No Communication											
XII Function (optional): xxxx – Special function Blank – Standard function											

生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.
地址: BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
联系人: Shana Atkins
电话: 00356 23601608
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

CARLO GAVAZZI LTD.
 BLB042, Bulebel Industrial Estate
 Zejtun ZTN 3000, Malta

授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
联系人: 薛桢
电话: 13925165638
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。